

**Daten zur Wärmepumpe; Laufzeit von Kompressor und Pumpe**

ROTEX HPSU compact 508 H/C DB

Gesamtübersicht	
Tage	169 Tage
Stunden	4056 Std
Gesamte Laufzeit Kompressor	3059 Std
Gesamte Laufzeit Pumpe	3466 Std
<b>Durchschnittliche Laufzeit Kompressor</b>	<b><u>18,10 Std/Tag</u></b>
<b>Durchschnittliche Laufzeit Pumpe</b>	<b><u>20,51 Std/Tag</u></b>

Von Datum	Bis Datum	Zeitintervall In Tage	Zeitintervall In Stunden	Verlauf Laufzeit Kompressor	Verlauf Laufzeit Pumpe	Laufzeit am Tag Kompressor	Laufzeit am Tag Pumpe
13.11.2020	22.11.2020	9 Tage	228 Std	3493	3946	18,76 Std	21,71 Std
22.11.2020	30.11.2020	8 Tage	204 Std	3681	4146	22,14 Std	23,56 Std
30.11.2020	08.12.2020	8 Tage	204 Std	3860	4338	21,08 Std	22,61 Std
08.12.2020	26.12.2020	18 Tage	444 Std	4256	4764	21,42 Std	23,04 Std
26.12.2020	17.01.2021	22 Tage	540 Std	4749	5293	21,92 Std	23,52 Std
17.01.2021	22.01.2021	5 Tage	132 Std	4844	5396	17,30 Std	18,76 Std
22.01.2021	29.01.2021	7 Tage	180 Std	5001	5565	20,96 Std	22,56 Std
29.01.2021	01.02.2021	3 Tage	84 Std	5063	5633	17,77 Std	19,48 Std
01.02.2021	14.02.2021	13 Tage	324 Std	5363	5953	22,24 Std	23,72 Std
14.02.2021	28.02.2021	14 Tage	348 Std	5622	6269	17,87 Std	21,81 Std
28.02.2021	24.03.2021	24 Tage	588 Std	6081	6820	18,74 Std	22,50 Std
24.03.2021	28.03.2021	4 Tage	108 Std	6084	6824	0,67 Std	0,89 Std
28.03.2021	26.04.2021	29 Tage	708 Std	6548	7408	15,73 Std	19,80 Std
26.04.2021	30.04.2021	4 Tage	108 Std	6552	7412	0,89 Std	0,89 Std